

## FAQ

### Kategori:

NEK 399 Bruk av etasjefordelere

### Spørsmål:

I hvilke tilfeller og i hvilket omfang skal etasjefordelere etableres i boligbygg?

### Svar:

Krav om bruk av etasjefordelere er beskrevet i NEK 399 8.3.3.

Etasjefordelere skal etableres i alle boligbygg med fem eller flere etasjer over bakkeplan.

Intensjonen i normen er at det etableres en etasjefordeler i hver etasje, men der det er hensiktsmessig, kan etasjefordeler også omfatte forsyning til tilstøtende etasjer.

Her fremstilles et eksempel på etablering av etasjefordelere som forsyner også til tilstøtende etasjer:

- Fordeler 1 i 2.etasje for forsyning til 1.,2. og 3 etasje
- Fordeler 2 i 5.etasje for forsyning til 4.,5. og 6.etasje.
- Fordeler 3 i 8.etasje for forsyning til 7.,8. og 9.etasje.
- Osv.

Andre kombinasjoner kan velges på grunnlag av bygningsmessige forhold eller vurderinger i samsvar med VEILEDNING 1-3 i NEK 399 8.3.3.

Det er ikke krav om etasjefordelere i boligbygg med fire etasjer eller mindre og når etasjefordelere ikke benyttes, skal målerne plasseres i byggets hovedfordeling.

Svaret er utarbeidet i samråd med normkomiteen NK 301.

### Dato/Sign:

16.januar 2019

Hans-Petter Nybakk